


Schéma type de l'organe de vidange



Ouvrage E13.2 :
NPHE : 145,10 m
Volume à stocker : 4 000 m³
Volume disponible : 6 498 m³
Surface en eau temporaire créée : 7 557 m²

Organe de régulation
Débit de fuite=0,76 m³/s

Renforcement ddu chemin et du
talus en enrochements cimentés

Dépose du Ø300 existant
et mise en place d'un Ø600

HUCQUELIERS - Barrage E13-2



Antea group
Synergie Park - 5 avenue Louis Neel
59260 LEZENNES
Tel : 03.20.43.25.55 - Fax : 03.20.05.54.87

Identification Antea Group

Projet N° : NPCP 130247

Rapport N° :

Type de document : Format A3

Partie

Fichier :

