



Réhausse de la crête à 121,20m NGF

Dépose des enrochements
cimentés et du Ø300 et mise
en place d'un Ø500

Organe de régulation
Débit de fuite=0,48 m³/s

Enrochements cimentés
sur 4m²

Fosse de dissipation
en matelas gabion
Profondeur 0,3m

Contre épis en
cage gabion
ht=0,5m l=1m

Protection en matelas gabions
Crête abaissée à 120,70m NGF
largeur 10m

Ouvrage E26-3 :
NPHE : 120,70 m
Volume à stocker : 4 500 m³
Volume disponible : 3 745 m³
Surface en eau temporaire créée : 5 985 m²

HUCQUELIERS - Barrage E26.3



Antea group
Synergie Park - 5 avenue Louis Neel
59260 LEZENNES
Tel : 03.20.43.25.55 - Fax : 03.20.05.54.87

Identification Antea Group

Projet N° : NPCP 130247

Rapport N° :

Type de document : Format A3

Partie

Fichier :

